

Изпълнение на условията на
п. 1.1.1. от Техническия АД гр. Габрово
Регистрационен индекс и дата
1401 / 27.03.19

ДО:

Всички заинтересовани лица за участие в публично състезание открито по реда на по ЗОП с предмет :
„Ремонт и реконструкция на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Таброво – втори етап – отделение по нервни болести IX ет“ открита с Решение № 481/15.03.2019 г на Д-р Нели Савчева Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД и публикувано в АОП под № 00748-2019-0010 и досие в профила на купувача: <http://zop.mbalgabrovo.com/auction/249/>

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило на 25.03.2019 г. и 26.03.2019 г запитване по горепосочената обществена поръчка, на основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) предоставяме следните разяснения:

Въпрос №1 „По отношение на метални врати:

Ремонт на „основен корпус“			
34	Доставка и монтаж мет.врата 1250/2100	бр.	7.00
37	Доставка и монтаж мет.врата 900/2100	бр.	8.00
38	Доставка и монтаж мет.врата 800/2100	бр-	11.00
Ремонт на "интензивен сектор"			
27	Доставка и монтаж мет.врата 1250/2100	бр.	3.00
28	Доставка и монтаж мет.врата - 8900/2100	бр.	2.00
29	Доставка и монтаж мет.врата - 800/2100	бр-	5.00

Металните врати могат да бъдат: блиндиращи, стоманени, еднослойни, пожароустойчиви, топлоизолирани, шумоизолирани и други.

Моля, Възложителят да конкретизира точно какъв вид следва да бъдат металните врати?

Отговор: При подготовката документацията и КСС и с оглед спецификата и дейностите които лечебното заведение изпълнява, Възложителят е залегнал метални врати отговарящи на следните минимални изисквания: Крило на врата: двуфалцово плътно крило с мин дебелина 50 mm, с панти със съчмени лагери за тежки натоварвания и интензивна употреба, без праг на касата и цвят по RAL съгласуван с Възложителя.

Въпрос №2 „В позиция № 28 от Раздел **Ремонт на "интензивен сектор"** посоченият размер е 8900/2100 .

Моля, Възложителят да уточни в позицията техническа грешка ли е допуснал и не следва ли сантиметрите да бъдат 890/1200.

Отговор: При подготовката на КСС при посочване на размерите на ред № 28 Доставка и монтаж мет.врата - 8900/2100 от Раздели Ремонт на "интензивен сектор" възложителят е допуснал техническа грешка и следва да се чете 890/2100 мм“

Въпрос №3 „Спрямо изискванията на Възложителя, касаещи техническото предложение, се ангажира участника да представи сертификати и/или декларация, каталози, рекламни брошури, продуктови спецификации за характеристиките на окачен таван от гипсокартон. В предоставената от Възложителя КСС окаченият таван е описан да се изпълни с минералноватни пана модул 600/600

Възложителят да уточни окаченият таван с гипсокартонени плоскости ли следва да се изпълнява или с минералноватни пана 600/600. За кой от двата вида материал следва участникът да представи сертификат и/или декларация за характеристиките на строителния продукт“

Отговор: При подготовката на документацията /на стр.28 / при залагане на изискванията на Възложителя относно представянето на каталози, рекламни брошури, продуктови спецификации и др. информационни материали, представящи в детайли основните продукти е допуснал техническа грешка при изписването на вида материал, като е посочил окачен таван от гипсокартон. Възложителят прави уточнение и следва да се чете окачен таван с минераловатни пана модул 600/600.

Въпрос №4 „В Раздел III „Изисквания към участниците“, точка 3. Минимални изисквания за годността /правоспособността/ за упражняване на професионална дейност, за икономическото и финансово състояние на участниците, технически възможности и квалификация и по конкретно в точка 3.3.4. Възложителят поставя изискване към лицето, което ще изпълнява качеството на лице, отговарящо за контрола по спазването на здравословни и безопасни условия на труд, притежаващо необходимата професионална компетентност по смисъла на § 2, т. 41 от ДР на ЗОП;

Възложителят да конкретизира на изискванията на коя наредба следва да отговаря лицето, което ще отговаря за спазването на здравословни и безопасни условия на труд:

- Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г, отнасяща се за длъжностни лица за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г, характеризиращи лицата като координатори по безопасност и здраве по време на строителството“

Отговор: При подготовката на документацията и определяне на минималните изисквания относно технически възможности и квалификации на участниците по т.3.3.4. възложителят е имал предвид Наредба № 2 от 22.03.2004 г, характеризиращи лицата като координатори по безопасност и здраве по време на строителството.

Дата: 17.03.2019 г.

Д-р Нели
Изпълнител
МБАЛ „Д-р П
гр. Габрово

Информацията е заличена
съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД